

QUALITÄTS - ZERTIFIKAT

Dieses Dokument bestätigt, dass unten beschriebenes Produkt nach den intern gültigen Vorgaben und Standards der Konvekta AG, Schweiz entwickelt, produziert und getestet wurde. Die Standards sind in Übereinstimmung mit der **EN-Norm 2006/42/EG**.

Hersteller: Konvekta AG
Letzistr.23
CH-9015 St. Gallen
Schweiz

Produkt: Hochleistungs-Wärmeaustauscher
Serie-Nummer: 86120300-101 1/2
Fertigungsjahr: 2013

Materialien: **Rohre:** Kupfer DIN 1754 CU-DHP
Lamellen: Aluminium EN AW-1050A, H19
Kollektoren: Stahl DIN 2395

Drucktest: Minimum 3.2 bar, mit kaltem Wasser, während mindestens 2 Tagen
Drucktest erfüllt: 9.10.13 , Mitarbeiter: kueP

Optische Prüfung: Erfüllt am: 9.10.13 , Mitarbeiter: maks

Das oben genannte Produkt ist während **2 Jahren** ab dem Produktionsdatum mit einer **Hersteller-Garantie** gegen mechanische Defekte gedeckt.

Die Garantie ist nicht gültig für alle Arten von Schäden, welche durch unsachgemässe Handhabung oder bei der Installation verursacht wurden, oder wenn durch nichtauthorisierte Personen Reparaturen oder Modifikationen am Gerät vorgenommen wurden.



Qualitätssicherung QS

10. October 10, 2013

Peter Künzle, QS-Verantwortlicher